

AERECO Légtechnika Kft.
Poroszlay István úr részére
ügyvezető igazgató
1087 Budapest
Kerepesi út 27/A.

**Délalföldi
Gázosztálytató
Részvénytársaság**

6724 Szeged
Pulcz u. 44.
H-6701 Szeged, Pf. 5
telefon 06 62 569 600
fax 06 62 473 943
06 62 493 335

www.degaz.hu

ÖNÖK
IKTATÓSZÁMA
IKTATÓSZÁM 230/7-160/05/K
ÜGYINTÉZŐ Aszódi János/Kovácsné
TÁRGY

Szeged, 2005. június 22.

Tisztelt Igazgató Úr !

Köszönettel vettük javalatait és ajánlatát az alábbi lébevezető elemek alkalmazására. Az " A " és " B " típusú gázfogyasztó készülékek égési és szellőző levegő ellátásának biztosítása kiemelten fontos azok üzemeltetésének biztonsága tekintetében. Társaságunk nem zárkózik el, sőt javasolja az alább felsorolt és ÉMI minősítéssel rendelkező lébevezető elemek alkalmazását. Meg kell jegyezni azonban, hogy a megfelelő lébevezetők kiválasztását minden esetben a gáztervező által készített légtechnikai méretezés kell hogy alátámassza (tervben, vagy szakvéleményben).

Nyílászáróba építhető típusok :

- EMM-916 (972, 973 színes változatok) higroszabályozású, min 11 m³, max 35 m³ léghozam
- EHA-753 higroszabályozású, min 11 m³, max 35 m³ léghozam
- EHA-755 higroszabályozású, min 22 m³, max 50 m³ léghozam
- EFA-581 állandó, 35 m³ léghozam


Falátvezetések szerelésű típusok:

- EHT-957 higroszabályozású, min 13 m³, max 35 m³ léghozam
- EHT-022 higroszabályozású, min 17 m³, max 35 m³ léghozam
- EFT-026 állandó 35 m³ léghozam

Kérjük valamennyi légbevezető elemhez mellékelni az ÉMI minősítést.

Üdvözlettel:

**DÉLALFÖLDI GÁZSZOLGÁLTATÓ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG**


Taji Péter
Hálózati igazgató

Erről értesülnek :

Kirendeltségvezetők

Minőségbiztosítási és Biztonságtechnikai Osztály