



A villamos  
biztonság  
vizsgálati jele

## MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI ELLENŐRZŐ INTÉZET Kft.

**Cím:** 1132 Bp. Váci út 48 a-b.  
**Levél cím:** 1395 Bp. Pf. 441.  
**Postabank:** 11991102-02182258  
**Adószám:** 12217832-2-41  
**Tel.:** 350-2311  
**Telefax:** 329-0684  
**Internet:** www.meei.hu

**Aereco Légtechnikai Kft.**

**Budapest  
Fő u. 68.  
1027**

Iktatószámuk:  
Ügyintézőjük: Poroszlay István  
MEEI Kft. ikt. szám: 201-~~1789~~ /2001.  
Ügyintézőnk: Földvári László  
Dátum: Budapest, 2001. december 18.  
Melléklet: —  
Vizsgálati szám: **H-10620**

### SZAKÉRTŐI VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

**A termék típusa:** VAM 767  
**Megnevezés:** központi ventilátor  
**Gyártó:** Aereco  
**Gyártás helye:** Franciaország  
**Megrendelő:** Aereco Légtechnikai Kft.  
Budapest, Fő u. 68.  
**A vizsgálat helyszíne:** MEEI Kft. Bp. Váci út 48/a-b.  
**Felhasznált szabvány:** MSZ EN 60335-1:1998 (A)  
7, 8, 22, 25, 26, 27 számú fejezetei

**A vizsgálat célja:** annak megállapítása, hogy a fent nevezett készülék a hivatkozott szabvány azon pontjait kielégíti-e, melyek ellenőrzésére – a megbízóval történt megállapodás alapján – szerződést kötöttünk.

**A készülék rövid leírása:**

A készülék egyfázisú, helyhez kötött jellegű, készülékcsatlakozóval és hajlékony vezetékkel ellátott, I. érintésvédelmi osztályú és normál védettségű.  
A központi ventilátor helyiségek szellőztetését végzi.

---

**MEEI Kft. - Nemzetközi és európai villamosipari tanúsítási rendszerekben elismert tanúsító testület és vizsgáló laboratórium, hatóságilag kijelölt hazai tanúsító szervezet**



## A VIZSGÁLATOK EREDMÉNYEI

(Zárójelben a hivatkozott előírások vonatkozó szakaszai)

**1. Megjelölés:**

(A:7.)

Követelmény teljesül.

Adattábla adatai:

aereco

230 V~ 50 Hz – 100 Pa

CODE

VAM 767EX

A beépített ventilátor adatai:

4GRE15 ECOFIT **CE**

230 V 50/60 Hz CL.F 2.0  $\mu$ F 400 V

0,23 A 52 W 760 RPM IP44

Megjegyzés: a Megrendelő által megadott VAM 767 típusjel a készülék adattábláján az EX betűkkel ki van egészítve.

**2. Érintésvédelem**

(A:8.)

Követelmény teljesül.

**3. Szerkezeti előírások**

(A:22.)

Követelmény teljesül.

**4. Hálózati csatlakozás és külső hajlékony vezetékek**

(A:25)

Követelmény teljesül.

**5. Külső vezető csatlakozó kapcsai**

(A:26)

Nem vonatkozik.

**6. Védőcsatlakozás**

(A:27)


Követelmény teljesül.




## V É L E M É N Y

Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy az Aereco gyártmányú VAM 767 típusú központi ventilátor a szerződésben foglalt szabványelőírások pontjainak ellenőrzése alapján az alapvető érintésvédelmi előírásoknak

## M E G F E L E L T

  
Galamb István  
műszaki igazgatóhelyettes

  
Ress Miklós  
osztályvezető

Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet  
Korlátolt Felelősségű Társaság